



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
T 070-456 00 00
F 070-456 11 11

Ons kenmerk
RWS-2022/3894

Datum 4 februari 2022
Onderwerp Uitkomst inspectie vuurtoren Noorderhoofd Westkapelle

Geachte voorzitter,

Recent heb ik u geïnformeerd dat de 18 monumentale vuurtorens in beheer bij Rijkswaterstaat geïnspecteerd zijn (31 januari 2022, 35925-XII-76).

Daarin staat dat de conclusie dat er op dit moment geen reden is om aan te nemen dat de constructieve veiligheid in het geding is bij andere vuurtorens dan de Lange Jaap. Ook is aangegeven dat bij een aantal vuurtorens nog aanvullende inspecties gedaan worden. Dit geldt ook voor vuurtoren Noorderhoofd (Westkapelle laag). Hier is geconstateerd dat de vloeren op sommige plaatsen scheuren bevatten. Nader onderzoek is nodig om de omvang van de scheuren te kunnen bepalen en wat de huidige draagkracht van de vloeren is. Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, is er geen aanleiding dat de constructieve veiligheid van de vuurtoren in het geding is. Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2022 uitgevoerd. Omdat deze vuurtoren beperkt is opengesteld voor bezoekers moet deze omwille van de veiligheid tijdelijk gesloten blijven. De gemeente Veere en de stichting die het museum beheert zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Mark Harbers